

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені /витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне /потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	

Представник виконавця

Марієвської М.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



08.07.2025

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Таракса Т.А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



08.07.2025

(дата)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 4 **внутрішньобудинкової системи газопостачання у** **багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Ставище вул. Житомирська, 3
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2004р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	08.07.2025р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø25 - 23м Ø20 - 1м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø20 - 8м. Ø15 - 7м
Кількість стояків газових	4
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	край Ø25 - 2шт край Ø15 - 6шт. край Ø15 - 2шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	+ 4 - 0

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	08.07.2025р	Початок: °90° Завершення: 170°
Виконавець робіт	Житомирська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України"	
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування газових мереж	
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Газопровід потребує виробування	

(пункт 6 розділу III)

систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 вул. Митро-
польська.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопроводи знаходяться в задовільному стані

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

який виконав обстеження

(прізвище, ім'я та по батьку)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

підпис замовника)