

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

No 7

ВІД « 09 » 07 2025 року

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кількості шт.

- 2) Газопровід потребує фарбування;

- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні технічного обслуговування багатоквартирного будинку в сел. Брусилів, вул. Гасперська, буд. 9, виявлено та усунуто витіки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кількості шт.

таженекоу, знохедател в заветиланеу
счан.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Марівський МВ 89.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові _____ (дата)
(за наявності), підпис _____)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 7 внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	смт. Брусилів в.п. Костюкова, 9
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1998р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	09.07.25р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ40 - 38,0 м.; φ25 - 7 м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ20 - 11,0 м.
Кількість стояків газових	4
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	кран 50 мм - 1 шт. кран φ15 - 20 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	- 4 - 0

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 9 ⁰⁰ Завершення: 18 ⁰⁰ 09.07.25р.
Виконавець робіт	Житлово-газова фірма ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Вид робіт за договором	Регулярне обслуговування газових мереж
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	газопровід потребує вироблення

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені - <i>1шт.</i> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	

Представник виконавця

Марівський М.В. *[Підпис]* *09.07.25р.*
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис

Замовник обслуговування ВБСГ
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
 на підставі типового договору,
 укладеного шляхом приєднання)

Дзгекко Т.Г. *[Підпис]* *09.07.25р.*
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис