

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)



Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

|   |  |
|---|--|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) |  |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку  | м. Брусилів<br>вул. Митрополита Іларіона, 35 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів)   | 2  |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ  | 1994р  |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)  | 8  |
| Дата складання технічного паспорта  | 09.07.2025                                   |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

|   |                              |
|---|------------------------------|
| ВБСГ, у тому числі:                                     |                              |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)               | Ø32-27м<br>Ø20-12            |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)            | Ø20-12м                      |
| Кількість стояків газових                               | 8                            |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:          | кран Ø20-8шт<br>кран Ø50-1шт |
| Футляри (кількість):<br>через стіни<br>через перекриття | 8шт<br>0                     |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

|  |  |  |
|--|--|--|
| Дата виконання                                   | 09.07.2025                                   | Початок: 9 <sup>00</sup><br>Завершення: 17 <sup>00</sup> |
| Виконавець робіт                                 | ЖИТЛИВІСЬКА ФІЛІЯ<br>ТОВ "Газсервіс Україна" |  |
| Вид робіт за договором                           |  |  |
| Договір на виконання робіт                       | №<br>Дата початку<br>Дата завершення         |  |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | Газопровід не потребує<br>опрацювання        |  |

|  |  |
|--|--|
| Герметичності газопроводів   | <del>витоки газу виявлені</del> /витоки газу не виявлені<br>(зайве закреслити) |
| Запірні пристрої   | справні/ <del>потребують заміни</del><br>(зайве закреслити)                    |
| Ізоляційне покриття<br>(фарбування ввідних газопроводів)   | <del>задовільне</del> /потребує фарбування<br>(зайве закреслити)               |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) |  |

Представник виконавця

Марієвської М.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



09.07.2025  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

Радченко Т.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)



09.07.2025  
(дата)