

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Вакулинич
(місце складання)

№ _____

від « 17 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ "Газообслуговування міста Чкалів", майстер Дашнюк А.О
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконати роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вч. Вакулинич 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан апаратурувального покриття
- 2) Електричні кабелі розташовані на газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про це складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити апаратурувальне покриття
Зняти газопровід від електричних кабелів
Газові мережі придатні до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Дашнюк А.О 17.07.25 Степюк С.С Вч 17.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

Удоді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)