

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

смт. Любар
(місце складання)

№ 27

від « 22 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1349/40737, працівником(ами) виконавця робіт Київська філія ТОВ „Газорозподільні мережі України”
майстер ЕМІ ПРР Бабиз О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № смт. Любар, вул. Незалежності, буд 46

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільне лакофарбове покриття фасадного газопроводу
- 2) на фасадному газопроводі закріплені суміжні комунікації (кабеля інтернет зв'язку).
- 3) зв'язку.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Необхідно відновити лакофарбове покриття фасадного газопроводу.
- 2) Вирібрати з фасадного газопроводу кабеля інтернет зв'язку.
Разові мережі призначені до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бабиз О.В. фот
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.08.2025р
(дата)

З актом ознайомлений:

Сосновський Р.В. Р. Сосновський
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)
22.08.2025р

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)