

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)



Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

# **ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ №3** **внутрішньобудинкової системи газопостачання у** **багатоквартирному будинку**

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Сколе вул. Замушчаків, 5
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2007 р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	3
Дата складання технічного паспорта	08.07.2025р

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø25 - 38м      Ø20 - 25м Ø15 - 25м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø20 - 3м Ø15 - 7м
Кількість стояків газових	3
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	краи Ø20мм - 4шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	- 3 терг стіни

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	08.07.2025р	Початок: 10 <sup>00</sup> Завершення: 17 <sup>00</sup>
Виконавець робіт	Хмельницька філія ТОВ "Газсервіс України"	
Вид робіт за договором		
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення	
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Газопровід потребує вироблення	



Герметичності газопроводів	<del>витоки газу виявлені</del> /витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ <del>потребують заміни</del> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<del>задовільне</del> /потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	

Представник виконавця

Марієвський М.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

08.07.2025

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

Власенко В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

08.07.2025

(дата)