

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів  
(місце складання)

№ 631

від «11» 08 2025 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року №1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт: Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Сидоренко С.М.  
Сидоренко С.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №ву. Р. Аромова, 30

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Керамобілонний стан лано газорозподільної мережі
- 2) електричні проводи ушкоджені по газорозподільній
- 3) Газорозподільна мережа ушкоджені

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Керамобілонний стан лано газорозподільної мережі  
електричні проводи ушкоджені по газорозподільній  
Газорозподільна мережа ушкоджені

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Сидоренко С.М. З актом ознайомлений: Трабарт Ю.І.

Сидоренко С.М. 11.08.2025 Трабарт Ю.І. 11.08.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Трабарт Ю.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)