

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів
(місце складання)

№ 604 від «01» 08 2025 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Слюсар с.с.м.м. ВБСГ Тодовський М. Грем М. О
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ вч. Саленківська 103

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан лапарардového покриття газопроводу
- 2) електричний провід прокладається по газопроводі
- 3) Газопровід прокладається через прибудову

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лапарардové покриття газопроводу

Звільнити газопровід від електропроводів

Звільнити газопровід з прибудови

Гарові секретні приладдя до електростанції

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовський М. Грем М. О 01.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Кевчук М. П.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

01.08.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)