

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 619

від «06» 08 2025 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» стюарі
с.п. ВБГО Сувєрський О.П., Треть М.О., Бурякський О.В., Марковський В.Ю.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Бердичів, вул. Шевченка, 11.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільне лаковфарбове покриття газопроводу.
 - 2) електрокабелі розташовані на газопроводах.
 - 3) опіски димоходів загальнозрубтовані.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити опіски димоходів. Відновити лако-фарбове покриття. Звієвмити газопровід від електрокабелів, газові мережі приєднати до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: Сувєрський О.П., Треть М.О., Бурякський О.В., Марковський В.Ю. З актом ознайомлений:

Марковський В.Ю. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 06.08.25 (дата) В.Ю. Марковський (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано. У вигляді пам'ятки отримав: _____

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)