

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів № 606 від « 1 » 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

сигосари сирожби ВБГО Буринський О.М. Шарковський В.Ю.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку)
№ Вул. Шапош-Анебхеша, 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан накордурового покриття газопроводу
- 2) Газопровід забуровано в прибудову
- 3) Газопровід в утеплювачі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити накордурове покриття газопроводу. Вивести газопровід
за межі прибудови. Зайняти газопровід з утеплювача.
Газові мережі прирати до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Буринський О.М. Воеводина В.Т. Вул-

Працівник, З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Шарковський В.Ю.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

1.08.25
(дата)

Францезує Н.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

1.08.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)