

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Коростень № 136 від «05» 08 2025 року
 (місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Газорозподільні мережі України" "Київська філія", майстер Прищепук А.В., слюсар Лебедівський В.В.
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1. Ботуна 92.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Усунене 2 вимиси газу.
- 2) Зауспровід помережу фарбування
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,
 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,
 (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Проведено ТО ВБСГ, газопровід серцевитий, будинок допущено до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Прищепук А.В.

05.08.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)