

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Миколаїв  
(місце складання)

№ 98

від «04» 08 2025 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Миколенська днівецька коростенського ЖЕТТ житлово-експлуатаційне ТОВ ГРІС, слюсар Карпенко А.В., слюсар Морозенко А.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 88 по вул. Вишневецька.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різбових з'єднаннях - 3м
- 2) Виявлено витік газу на великоточних пристроях - 2м
- 3) Непогардований фасадний газопровід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очистити від корозії та погардувати фасадний газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 094 160 25 27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Карпенко А.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

04.08.25р.  
(дата)

04.08.25р.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

04.08.25р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)