

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Миколаїв
(місце складання)

№ 109

від «15» 08 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Миколаївська філія ТОВ ГНУ, м. Миколаїв, вул. Світленко Р.О., м. Миколаїв, вул. Морозова А.Ф.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 10 по вул. Некрасівська.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбових з'єднаннях - 3 шт.
- 2) Виявлено витік газу на висхідних пристроях - 2 шт.
- 3) Непофарбований фасадний газопровід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очистити від корозії та пофарбувати фасадний газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 094 160 25 24

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Світленко Р.О.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

15.08.25р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

15.08.25р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)