

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Андрушівка
(місце складання)

№ 018

від «21» травня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Попільнянська дільниця Попільнянського УЕГГ Житомирської філії ТОВ
«Газорозподільні мережі України»

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кімнаті 4, смт
- 2) Газопроводи потрібно фарбувати
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатоквартирного будинку с. Андрушівка вул. Заборська 8
Виявлено та усунуто витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кімнаті 4, смт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Масрук ЄП
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.05.2025
(дата)

Саварська І
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ *с/в*
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку *3 кв. + 1 кв. + 1 кв.*

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>с. Андріївка, вул. Завсесвіт</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>2 поверхи</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>4 кв</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>21.05.2025 р</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>φ32 = 10м φ20 = 30м</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>φ20 = 4м</i>
Кількість стояків газових	
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>φ32 = 1шт φ25 = 1шт φ20 = 6шт</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>1 шт 4 шт 0 шт</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: <i>21.05.2025</i> Завершення: <i>21.05.2025</i>
Виконавець робіт	<i>ТОВ "Андріївська УЕ"Т</i>
Вид робіт за договором	
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	<i>Газопровід підірваний срабування</i>

Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне/потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Будн. безаварій. та есек. витоків на ф.а.а. та різб. з'явлення

Представник виконавця

Марчук ОП
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.05.2025
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)