

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Париска № 015 від 20 травня 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року №\_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Попільнянська дільниця Попільнянського УЕГГ Житомирської філії ТОВ  
«Газорозподільні мережі України»

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях з китесу
- 2) Газопроводи потрібно фарбувати
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатоквартирного будинку с. Париска вул. Масовіжинецька  
Виявлено та усунено витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кістесі з кит

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Марчук О.П. 20.05.25  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано :  
Марчук О.П.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника) ✓



# **ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ** 015 **внутрішньобудинкової системи газопостачання у** **багатоквартирному будинку**

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Парикси Вул. Молодіжна б/д. 1
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	8
Дата складання технічного паспорта	20.05.2025

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 50 - 10 \text{ м}$ $\varnothing 40 - 2 \text{ м}$ $\varnothing 32 - 15 \text{ м}$ $\varnothing 20 - 20 \text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 20 - 7 \text{ м}$
Кількість стояків газових	9
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\varnothing 50 - 1 \text{ шт}$ $\varnothing 20 - 8 \text{ шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	7 7 0

## 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 20.05.2025 Завершення: 20.05.2025
Виконавець робіт	Технічне обслуговування УК ІТ
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Газопровід не передбачає експлуатації

Герметичності газопроводів	витоки газу <u>виявлені</u> /витоки газу <del>не виявлені</del> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>справні</u> /потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне</u> /потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<u>Будн. виявлені не усунути витоки газу не брали та різд. з'ясувати</u>

Представник виконавця

Жарук ОП  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

20.05.2025  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)