

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

с.м. Червоне
(місце складання)

Від « 14 » 05 2025 року

Підприємство «ТОВ „ГРМУ“»
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

При виконанні ТОВ "ВБСГ" самотоквартирного будинку
с/м. Червоне вкр. Т. Троцького 7, виявлено та усунуто
випоти газу по причині та різьбових з'єднань

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Працівник,
який виконав обстеження

Иванов О. А.

14.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)