

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем  
газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

селище Жулини  
(місце складання)

№ 1

від «01» 05 2025 року

Відповідно до договору від «   » 20 року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт Митишурської фірми "Газорозподільні мережі України"  
майстер Черник Микола Володимирович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 пр.в. Рієний.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Покладено малярське покриття на газопроводі
- 2) Виявлені та усунуті витіки газу на кінцях та
- 3) різдових з'єднаннях.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопроводи знаходяться в задовільному стані. Необхідно  
провести роботи із відновлення малярського покриття  
на газопроводі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Черник М.В. 01.05.2025р  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис    

Мороз Л.М. 01.05.2025р  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис    

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис     замовника)