

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Мамин  
(місце складання)

№ 54

від «06» 05 2025 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Маминська дільниця Коростенського ЧЕТТ Житомирсь-  
кої філії ТОВ ГРМУ «Смолар Світланко Р.О., смолар Марчелець А.І.»  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО БЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 11 по вул. Героїв Маминського під'їзді

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Непофарбований фасадний газопровід
- 2) Виявлено витік газу на різьбових з'єднаннях - 5 смт.
- 3) Виявлено витік газу на висхідних приладах - 3 смт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очистити від корозії та пофарбувати  
фасадний газопровід

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) 094 160 25 24

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Світланко Р.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

06.05.25р.  
(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

06.05.25р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)