

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Малеми № 62 від « 08 » 05 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20__ року № ____, працівником(ами)
виконавця робіт Маліньська діяльність Коростенського ЗСТТ Жито-
мирської області ТОВ ГРМУ «Олександр Морозюк» А.Ф., Олександр Сидіченко Р.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 27 по вул. Дорошків.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу на різьбових з'єднаннях - 3 шт.
- 2) Неопрацьований фасадний газопровід.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Оплатити век корозії та пофарбувати фасадний
газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 094 160 25 27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Морозюк А.Ф.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.05.25р.
(дата)

08.05.25р.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.05.25р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)