

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.с. Петельки
(місце складання)

№ 020 від 22 травня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт _____

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 63.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кількості 5 шт.;

2) Газопровід потребує фарбування;

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні технічного обслуговування багатоквартирного будинку в с.с. Петельки
вул. Б.Хмельницького буд. 63, виявлено та усунуто витоки газу на кранах
та різьбових з'єднаннях в кількості 5 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мерук ОП
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

22.05.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV) *Звертаю на р.з*

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ *0202*
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Київ, вул. Б. Хмельницького 63</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>1</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>3</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>22.05.2025</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>Ø40-15м Ø32-10м Ø20-14м</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>Ø20-3м</i>
Кількість стояків газових	<i>3</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>Ø20-3шт</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>3 3 0</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: <i>22.05.2025</i> Завершення: <i>22.05.2025</i>
Виконавець робіт	<i>Пічальницьке ЧЕТТ</i>
Вид робіт за договором	<i>ТО</i>
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	<i>Газопровід не потребує фарбування</i>

Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> <u>Близько</u> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне/потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<u>Будь-яка аварія, яка усунути вистави газу на трасах та різьб. з'єднаннях</u>

Представник виконавця

Марія ЄПІ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.05.2025
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)