

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ 023

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с.с. Тенішні № \_\_\_\_\_ від «23» травня 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

1) Виявлені витіки газу на кранах та різьбових з'єднаннях в кількості 1 шт.

2) Газопровід потребує фарбування.

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

При виконанні технічного обслуговування багатоквартирного будинку в с.с. Тенішні  
вул. Кам'яна, буд. 39, виявлено та усунуто витіки газу на кранах  
та різьбових з'єднаннях в кількості 1 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Писарук О.П. 23.05.25  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)



Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

023

16.01.18

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	вул. Попільня вул. Каштанова будинок 39
Поверховість будинку (кількість поверхів)	12
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	426
Дата складання технічного паспорта	23.05.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø25 - 20 м Ø20 - 5 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø20 - 2 м
Кількість стояків газових	4
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø25 - 1 шт Ø20 - 1 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	4 4 0

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 23.05.2025 Завершення: 23.05.2025
Виконавець робіт	Технічне обслуговування ЗЕТТ
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Газопровід потребує середнього

Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити) 1 витік
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне/потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Будинок задовільний та вимагає виконати витік газу на підставі з'ясування та газ. крапанок

Представник виконавця

М. Савук О.Т. Філіпчук  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

23.05.2025р.  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)