

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем  
газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

селище Туринське № 19 від «13» 05 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Туринської районної житлово-комунального підприємства  
Житлово-комунального підприємства ТОВ "ГРМУ"  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ селище Туринське, вул. Незалежності буд. 103

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу на різьбових з'єднаннях
- 2) пошкоджено лакофарбовану поверхню газопроводу
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатоквартирного будинку селища Туринське  
вул. Незалежності буд. 103 був виявлений та усунений витік газу  
на різьбових з'єднаннях. Необхідно провести роботи з відновлення лако-  
фарбового покриття на газопроводі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Черняк Микола Володимирович 23.05.2025р  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис     

Скрявченко Валентина Тетянівна 23.05.2025р  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис     

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано