

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Турини
(місце складання)

No. 12.

Від « 18 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Лукінеської ділянки, Митомасурського ЦЕГГ
Митомасурської філії ТОВ "ГРЧУ"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ сесіїв Турини, вул. Незалежності будинок №16.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу на краях таріткових з'єднаннях
- 2) Покладено лакофарбове покриття газопроводу.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні Т.О. Багатоквартирного Будинку велика
 будинки вул. Незалежності 2 16, були виявлені та усунені витіки газу
 на крапках та роздбових з'єднаннях. Необхідно провести роботу з відновлення
 лакового покриття на газопроводі

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Черныш Михаил Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові _____ (дата)
(за наявності), підпис) *Михайло*

Потбицкий Иван Иванович 13.05.1925г

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис) _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)