

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем

газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

No 5

Від « 08 » 05 2025 року

Відповідно до договору від «15» 08 2019 року № 100, працівником(ами) виконавця робіт Дружескої ділянки Житлового ЦЕНТ

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ сесії Тижня, сес. Цховенко буд. 90.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Визначено високі гази на франах та різбових з'єднаннях.
- 2) Нанесено лакокраскове покриття газопроводу.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Апрі встановили Т.О. Дашатюк вкритого будинку ссрмса Тумкн вул. Шовенна
Будинка, 90. Були виявлені та усунені витоки газу на кранах та
різбових зєднаннх. Необхідно провести роботи з відновленням на-
фартового покриття на газотрєбї.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

3 актом ознакомлений:

Савко Наталія Серіївна 08.05.2025р
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)