

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.м. Червоне  
(місце складання)

№ 4.4

від «16» 04 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт «Діагностик» діючий Департаментський УЕГГ  
Ніколасов Олександр Олександрович ТОВ, ГРМУ  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витрати газу на крапан та різьбові з'єднання
- 2) Газопроводи пошкоджені фазуванням
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
При виконанні ТО ВБСГ багатоквартирного будинку  
м.м. Червоне впр. № 9, виявлено та усунуто  
витрати газу на різьбові з'єднання та крапан

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Тимошенко О.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.04 2024  
(дата)

З актом ознайомлений:

      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

      
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)).