

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Андрушівка № 024 від «28» 06 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Андрушівська районна житлово-комунального господарства  
Нинішньої власності ТОВ "ГРМУ"  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу на границі між різдовими з'єднаннями
- 2) Газопроводи пошкоджені окисленнями
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

      
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

      
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСГ багатоквартирного будинку  
м. Андрушівка вул. Жовтєва 6, виявлені та усунені  
витіки газу на різдових з'єднаннях між границями

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Лавченко О.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

28.06.2024  
(дата)

З актом ознайомлений:

      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

      
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)).