

AKT

а. це граєтме
(місце складання)

No 118

Від «21» 08 2025 року

Відповідно до договору від «15» 12 2019 року №1, працівником(ами) виконавця робіт Молдавської діяльності Коростенського ФГТ жити мережної філії ТОВ ГРУП. АЛЕКСАНДР СЕІТЕНКО Р.О., АЛЕКСАНДР МОЛДАВЦЕВ А (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 39 по вх. № 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вилевлено виготовити газу нагрізових з'єднаннях - 9шт.
- 2) Вилевлено виготовити газу нагрізових з'єднаннях - 3шт.
- 3) Непофарбований газу нагрізових з'єднаннях - 1шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очищення від корозії та подарбувати фасадний розробник.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097 160 25 27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

3 актом ознакомлений:

який виконав обстеження

Смірненко С.О. (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.08.25г.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.08.25р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)