

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Івано-Франківськ

(місце складання)

№ _____

від «16» 06 2025 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська районна ТОВ, газорозподільний мережі "УкрГаз", шеф-монтажиста Данилюк А.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконувати роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Заводська 29А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан напівфабрикатного покриття
- 2) розриву захисту утеплювача
- 3) розриву захисту утеплювача

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про це складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити напівфабрикатне покриття збільшити захисту розриву утеплювача. Газові мережі приєднати до системи газопостачання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Данилюк А.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Григорук Ю.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(ім'я та по батькові (за наявності), підпис споживача)

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Іванівка вул. Заводська 29 А.
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1997
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	7
Дата складання технічного паспорта	16.06.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	ст. $\Phi 32 = 1,5 \text{ м.н}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	ст. $\Phi 25 = 34 \text{ м.н}$ ст. $\Phi 15 = 22 \text{ м.н}$
Кількість стояків газових	1
Тип запірних пристроїв; діаметр, їх кількість:	$\Phi 32 = 1 \text{ шт (продовольств)}$ $\Phi 15 = 7 \text{ шт (продовольств)}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіну = 7 шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 16.06.2025 Завершення: 16.06.2025
Виконавець робіт	Житомирська фірма ТОВ "ГРМЧ"
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування газових мереж
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Газовий будинок потребує відновлення санітарно-технічного покриття
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) 2 витоки
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газові мережі придатні до експлуатації

Представник виконавця

Гаманюк А.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.06.2025
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

Гаманюк Ю.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.06.2025
(дата)