

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем

газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

### АКТ

#### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. /всесоляр

(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

від « 18 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська міська рада "ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер Фамілон А.О  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Бур. Незаможності 43Б

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан газорозподільного обладнання
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити газорозподільне обладнання

Газові мережі придатні до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Прав. \_\_\_\_\_

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Фамілон А.О 18.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Михальський В.А 18.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)



## Додаток 9

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Іваномів вир. місцевості 43-Б
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1992
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	12
Дата складання технічного паспорта	18.06.2015

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ. у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	ст. $\Phi 63 = 1 \text{ м.п}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	ст. $\Phi 57 = 45 \text{ м.п}$ ст. $\Phi 32 = 52 \text{ м.п}$ ст. $\Phi 20 = 36 \text{ м.п}$
Кількість стояків газових	0
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\Phi 20 = 12 \text{ шт}$ (продовольчі)
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Через стіну = 12 шт



3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 18.06.2016 Завершення: 18.06.2016
Виконавець робіт	Житловий комплекс "ПРМУ"
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування газових мереж
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Газовий мережа потребує виконання планового обслуговування
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) 11 витоків
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газові мережі придатні до експлуатації

Представник виконавця

Григорук А.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.06.2016  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного згідно з прикладом приєднання)

Михальський В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.06.2016  
(дата)