

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем  
газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. / Виноград № \_\_\_\_\_ від « 18 » 06 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ "Газсервіс"  
Шерені Ураїш", майстер Данилюк Р.О  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ вч. Наданості 43-В

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан лакофарбованого покриття
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований поступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лакофарбувальне покриття  
Гарбу шерені передати до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Данилюк Р.О 18.06.25 Хириг І.М 18.06.25  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)



Додаток 9

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Новомогилів вул. Незалежності 43-В
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1992
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	11
Дата складання технічного паспорта	18.06.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	ст. $\Phi 63 = 1 \text{ м.ч}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	ст. $\Phi 63 = 62 \text{ м.ч}$ ст. $\Phi 32 = 8 \text{ м.ч}$ ст. $\Phi 20 = 34 \text{ м.ч}$
Кількість стояків газових	0
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\Phi 20 = 11 \text{ шт}$ (пробковий)
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіну = 11 шт



3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 18.06.2025 Завершення: 18.06.2025
Виконавець робіт:	Житомирська філія ТОВ "РДМУ"
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування газових мереж
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібно замінити витоки
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) 5 витоки
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребус фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Потрібно замінити прилади до експлуатації

Представник виконавця

Гашинський А.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.06.2025  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

Гашинський А.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.06.2025  
(дата)