

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем  
газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

смт. Любар № 25 від « 13 » 06 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1241/40253, працівником(ами)  
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ „Газрозподільні мережі України“

майстер Еміл ПРГ Бабін О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ смт. Любар, вул. Незалежності, буд 42

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фасадний (вхідний) газопровід зашито утеплювачем
- 2) Незадовільне лакофарбове покриття фасадного (вхідного) газопроводу
- 3) Кабеля інтернет зв'язку закріплені закріплені на фасадному газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Для можливості обстеження фасадного газопроводу приладови меходом та повальної  
безпечної експлуатації згідно ТБСТ необхідно збільшити газопровід від утеплювача.
- 2) Необхідно відновити лакофарбове покриття газопроводу.
- 3) Вибрати кабель інтернет зв'язку  
з газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 324 5084

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Бабін О.В. Бабін

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

13.06.2025р

(дата)

З актом ознайомлений:

Сікашук Я.В.

Бережук М.Д.

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

13.06.2025р

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)