

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Любар № 26 від «25» 06 2025 року
(місце складання)
Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1844/40398, працівником(ами)
виконавця робіт Митокірска фірма ТОВ "Газорозподільні мережі України"
майстер ЕМІ ПРГ Радиг О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ смт. Любар, вул. Незалежності, буд 48

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фасадний газопровід гостково проходить через балкони
- 2) Фасадний газопровід потребує оорубвання (незадовільне лакофарбове покриття)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідно відновити лакофарбове покриття фасадного газопроводу
Газові мережі придатні до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Радиг О.В. ПРГ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.06.2025р
(дата)

З актом ознайомлений:

Чабан І.В.
Стажук Ю.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Климент Ю.О. ЖЗ
25.06.2025р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)