

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Андрушівка № 004 від «14» 06 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Андрушівської міської Теплоенергетичної УП  
Політехнічної школи ТОВ "ГРМУ"  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витрати газу на працю та різдовки здійснені
- 2) Газопроводи пошкодують фарбування
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

      
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

      
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСГ багатоквартирного будинку  
м. Андрушівка вул. Веселова 2 виявлено не усунені  
витрати газу на різдовки здійснені на працю

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Політехнічна  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.06.2024  
(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

      
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),