

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування газу по внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Андрушівка  
(місце складання)

№ 008

від «20» 06 2024 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Андрушівської філії ТОВ "ГРМУ" УЕГГ, Житлово-експлуатаційної філії  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на краях та різьбових з'єднаннях
- 2) Газопроводи пошкоджені дрибуванням
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
При виконанні ТО ВБСГ багатоквартирного будинку м. Андрушівка вул. Золотийого 10, виявлено та усунуто витік газу на різьбових з'єднаннях та краях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Томченко О.А. 20.06.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

                
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),