

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

о.ше Грам'їтее
(місце складання)

№ 117

від «21» 08 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Маминська дільниці Коростенського ЧЕТТ Асисто-
мерської філії ТОВ ГРМУ «Слобода Слободсько С.О. Слюсар Моргулевський»
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 37а по вул. Мисру.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбових з'єднаннях - 6 шт.
- 2) Виявлено витік газу на великогазових пристроях - 3 шт.
- 3) Непогарбований іграшковий газопровід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очистити від корозії та порарбувати фасад-
ний газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 094 160 25 27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Слободсько С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.08.25р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

21.08.25р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)