

Бабич О.В.

Додаток 5 до Положення ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

смт. Любар
(місце складання)

№ 29

від «07» 08 2025 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1341/40897, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська держлісгосп, Газорозподільні мережі України

майстер ЕНІ ПРГ Бабич О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ смт. Любар, вул. Незалежності, буд 50

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільне лакофарбове покриття фасадного газопроводу
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідно відремонтувати лакофарбове покриття фасадного газопроводу.

Газові мережі придатні до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бабич О.В. ПРГ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.08.2025р
(дата)

З актом ознайомлений:

Генератор Ін. Т. ПРГ
Скороженська Л.В. ПРГ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.08.2025р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	співвласники будинку
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	снт. Любар, вул. Незалежності, буд 50
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	30
Дата складання технічного паспорта	07.08.2025р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ65=36м; φ40=8м; φ25=3м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ25=4м; φ20=140м
Кількість стояків газових	6шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	кран кульбовий φ40=4шт; кран φ20 кульбовий=24шт; кран пробковий φ20=8шт; кран пробковий φ15=2шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни=10шт; через перекриття=24шт
Загальнобудинковий вузол обліку газу (Так/Ні)	Ні

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 04.08.2025р Завершення: 07.08.2025р
Виконавець робіт	Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Дата початку дії договору Дата завершення договору
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	<i>Річний газопровід потребує фарбування</i>
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>12 мт</i>
Запірні пристрої	Справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	Задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Газові мережі придатні до експлуатації</i>

Представник виконавця

Бабич О. В. Бабич
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.08.2025р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) *МВ*

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Михайло М. Д.
Скородишася А. В.
Денисюх Т. І.
Останчук М. В.
Кастунюк В. П.

07.08.2025 р
(дата)
Бенгер В.В.
Богинский С.А.
Золотухинский Г.С.
Иванов А.В.
Петровская П.Т.
Яремко Л.М.
Хазарук Б.Д.

Додаток до Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку (пункт 1.3 глави 1)

Оператору ГРМ: Київська газифікація (назва оператора газорозподільної системи)
Замовник: співвласники будинку
(найменування / П. І. Б. та код ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера))

ЗАЯВА

про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку
(подається управителем або об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою особою уповноваженою співвласниками будинку)

Ознайомившись з умовами Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, затвердженого постановою НКРЕКП від 04.10.2023 № 1344/40394 (далі – Договір), розміщеного на вебсайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: _____, приєднуюсь до умов цього Договору.

Дані про багатоквартирний будинок:

Адреса багатоквартирного будинку:

с.п.с. Любар, вул. Незалежності, 84350
(населений пункт, вулиця, № будинку, тощо)

Кількість квартир, в яких розташовані внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирного будинку: 30

Кількість нежитлових приміщень, в яких розташовані внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирного будинку: —

в тому числі, в яких встановлено газовикористовуюче обладнання, що призначене для опалення місць загального користування: —

Кількість під'їздів: 2

Кількість поверхів: 5

Інформувати про початок ТО ВБСГ за десять робочих днів наступним способом:

оголошення

(пошта, електронна пошта, тощо)

Рахунок на оплату послуг за Договором надається наступним способом:

кватоуця

(електронна пошта, тощо)

Додаток до Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку (пункт 1.3 глави 1)

Акт виконаних робіт (наданих послуг)/Акт ТО ВБСГ у двох примірниках надається наступним способом:

(пошта, електронна пошта, тощо)

Додатки до Договору, які додаються до цієї заяви (за наявності): _____

Відмітка про підписання замовником цієї Заяви:

03.08.2025р
(дата)

(особистий підпис, електронний підпис, електронна підписка)

(П.І.Б.)

Миланчук А.Г. Віктор
Скородишська Л.В. Лариса
Демісюк М.І. Микола
Ормончук М.В. Микола
Колоткович В.М. Віктор
Васильченко В.Г. Віктор
Петровський П.Г. Петро
Кремлюк П.М. Петро
Горішнік І.В. Ігор
Земельний Ю.Н. Юрій