

### Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

## AKT

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Новоівшине  
(місце складання)

No 66

Від « 04 » 02 2025 року

Відповідно до договору від «  »            20   року №          , працівником(ами) виконавця робіт Андрійовича дімаша Тодимовського УЕГГ

Житомирський район ТОВ "ГРМУ"

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виведені висоти газу на краях по різьбках з'єднаних
- 2) Також проводи пошукують організування
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТОВ ВБСТ багатотоварного будинку  
є. Новоівницьке вул. Лісова 6, вивелимо на усунення  
виплати грошей по різновиди здешніми на цінах

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Почерно В. А.

04.02.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

3 актом ознакомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)