

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів

(місце складання)

№ 36від « 06 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тодовий С.М. Свистун О.Т. Марковський В.В. Третьяков

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ м. Бердичів вул. Євразійська 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) керувальний пункт газо-розподільної мережі
- 2) електричний провод з розподільної мережі
- 3) виявлено 5 витоків на розподільній мережі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити електро-розподільну мережуЗбільшити електричний провод з розподільної мережіВитоків усунути. Тодовий С.М. Свистун О.Т. Марковський В.В. Третьяков

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Марковський В.В.

Працівник, Третьяков
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовий С.М. ТОВ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.04.2026
(дата)

Бойков В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.04.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Бойков В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)