

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів № 52 від «14» 04 2026 року
 (місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
 виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсарі
Сурьський В.Ю., Трель М.О., Чабанко О.В.
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності))

виконано роботи з **ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),**
 № м. Бердичів вул. Житомирська, 10.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільне лакофарбове покриття газопроводу
 - 2) електрокабелі розташовані на газопроводі
 - 3) димохід не герметизовано
 - 4) виявлено 4 витічки
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Витякнути мережу. 2. Відновити лакофарбове покриття
газопроводу. 3. Зв'язати газопровід від електрокабелів. 4. Провести
ремонт дымоходу. 5. Терміново припинити до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
 підключення газового обладнання.

Працівник, Трель М.О.
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сурьський В.Ю. 14.04.26
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

