

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 55від « 15 » 04 2016 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Годовишній С.М. Сидимський О.Т. Маршовський В.Ю. Тресєв М.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ м. Бердичів вул. Митомлинична 70

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан газогазового напірності газопроводу
- 2) Використання шланга при підключенні до газопроводу
- 3) Виявлено 4 витоки на підключенні до газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити належне напірність газопроводу
Збільшити внутрішній шланг до газопроводу
Виплатити штраф за витоки газу за наявності ф.о. експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Маршовський В.Ю. Сидимський О.Т. - С.М.

Працівник, Тресєв М.О. — З актом ознайомлений:

Годовишній С.М. КОІ 15.04.2016 Григорук С.Ф. Тресєв 15.04.2016
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Григорук С.Ф. Тресєв
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

