

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів № 78 від «19» 04 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)  
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Третьяков С.М.  
Третьяков С.М. Марковський В.Ю. Сидоренко О.Т.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).  
№ м. Бердичів вул. Зароква 17

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Виявлено 13 витоків газу з газової мережі
- 2) Невідповідний стан лаптарового кофачка газопроводу
- 3) Виток газу з газової мережі
- 4) Виток газу з газової мережі
- 5) Виток газу з газової мережі
- 6) Виток газу з газової мережі
- 7) Виток газу з газової мережі
- 8) Виток газу з газової мережі
- 9) Виток газу з газової мережі
- 10) Виток газу з газової мережі
- 11) Виток газу з газової мережі
- 12) Виток газу з газової мережі
- 13) Виток газу з газової мережі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:  
Виток газу з газової мережі. Газові мережі приєднані до експлуатації.  
Відновити лаптарове кофачка газопроводу  
Збільшити газопровід від вентилу газової мережі  
Збільшити газопровід з газової мережі  
Збільшити газову мережу (газову мережу з газової мережі)  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Третьяков С.М. З актом ознайомлений: Третьяков С.М.  
Марковський В.Ю.

Третьяков С.М. 19.04.2026 Мікіміна А.В. 19.04.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:

Мікіміна А.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Handwritten text in Tamil script, appearing to be a letter or document. The text is written in a cursive style and is mostly illegible due to fading and blurring. The document is oriented vertically on the page.