

**АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

М. Бердичів № 33 від « 03 » 04 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тарасовий С.М. Маршківський В.Ю. Сучасний О.Т. Греб М.О.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку).  
№ М. Бердичів вул. Зоряна 15

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неякісний стан газопроводу напірного газопроводу
- 2) Електричний провід на провідних по газопроводу
- 3) Виявлено з'єднання на газопроводу невідомої

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити належний стан газопроводу напірного газопроводу  
З'єднати газопровід від електричного проводу  
Витягти усунути тару з електричного проводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Маршківський В.Ю. Сучасний О.Т.  
Працівник, Греб М.О.  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_

Тарасовий С.М. 03.04.2026 Литюкова Г.В. 03.04.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:

Литюкова Г.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

