

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів  
(місце складання)

№ 25

від «01» 04 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Годовицький С.М. Марковський В.Ю. Сувенський О.Т. Тресєв М.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Бердичів вул. Метлицького 18/В.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неякісний стан лапарардového покриття газопроводу
- 2) Виявлені тріщини в ізоляції по газопроводу
- 3) Виявлено 8 величин на кірдових з'єднаннях

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лапарардové покриття газопроводу

Збільшити електричний ізоляції по газопроводу

Витрати усунути. Газові мережі надати до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Марковський В.Ю.  
Працівник, Тресєв М.О. —  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Годовицький С.М. 01.04.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Осіков В.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

01.04.2026  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Осіков В.А.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)