

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів № 27 від «01» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» с/госп
служби Сурьський О.Г., Трель М.О., Марківський В.Ю., Третьяков С.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Коцюбинського, 38

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) незадовільне шпаклярне покриття газопроводу.
- 2) електрокабелі розміщені не за нормами.
- 3) Газопровід проходить через підлогу та має пошкодження у вигляді утрат.
- 4) Виявлено витік газу на роз'ємі газопроводу.
- 5) Поводки газопроводу мають пошкодження.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

Відновити шпаклярне покриття газопроводу. Замінити
газопровід від електрокабелів. Замінити місце прокладання газопро-
воду від утрат. Витрати усунути. Газові мережі призначені
до подальшої експлуатації. Визначити вартість обслуговування
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) договорів.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газопроводу обладнання.

Трель М.О.
Працівник Сурьський О.Г.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Марківський В.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) 01.04.26.
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

