

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 98

від « 11 » 05 2016 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Трев.м.О
Тодовий С.М. Марківський В.Ю. Сидісевич О.Т.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Бердичів вул. Європейська 61/2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неправильний стан газорозподільного обладнання газопроводу
- 2) Електричні проводи прокладені по газопроводу
- 3) Газопровід прокладений через кришдави
внесено відповідні заходи на місцевості

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відправити газорозподільне обладнання газопроводу
Звільнити електричні проводи з газопроводу
Звільнити газопровід з кришдави
Внести відповідні заходи на місцевості

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Трев.м.О
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовий С.М. Марківський В.Ю. Сидісевич О.Т. 11.05.2016 Баранова О.В. 11.05.2016
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Баранова О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

