

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 68від «22» 04 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тодовський С.М. Сухомиш О.Т. Третьяк М.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Бердичів вул. Івана Богуня 46.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невідповідність стану газорозподільного обладнання газорозподілу
- 2) всеступовий провідник крихлявий по газорозподілу
- 3) Вийшло з ладу на газорозподілу редукції

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити газорозподільне обладнання газорозподілу
Замінити всеступовий провідник з газорозподілу
Витягнути з ладу. Тоді енергетик виконає до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Третьяк М.О.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовський С.М. Сухомиш О.Т.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

22.04.2026
(дата)

Хосия Т.Т.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

22.04.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Хосия Т.Т.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

