

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Бердигієв
(місце складання)

№ 44

від «18» 04 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Трель М.О.
Тодоровий С.М. Морозовський В.Ю.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ М.Бердигієв вул. Здорова 34

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неякісна установка газопроводу на підставі проекту
- 2) Внутрішній газовий розподільник на газопроводі
- 3) Газопровід прокладений через крихтудову

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити газопровід на підставі проекту
Зняти газопровід від внутрішнього розподільника
Зняти газопровід від крихтудової

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Морозовський В.Ю.
Працівник, Трель М.О.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодоровий С.М. 18.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Морозовський В.Ю. 18.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Морозовський В.Ю. Воні
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

