

**Додаток 5. АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Момин  
 (місце складання)

№ 144

від « 04 » 04 2026 року

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами)  
 виконавця робіт Моминська ділянка Коростенського ЖЕГГ Житомирської  
філії ТОВ ТРМУ, олюсар Карпенко А.В., олюсар Гусов В.В.  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
 № 37 по вул. Базарній.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Непофарбований фасадний газопровід.
- 2) Виявлено витоки газу на різьбових з'єднаннях - 2 шт.
- 3) Виявлено витоки газу на великогазових приладах - 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
 багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

Очистити від корозії та пофарбувати фасадний  
газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 094 160 25 24

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
 підключення газового обладнання.

Працівник,  
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Карпенко А.В. Карп 04.04.26р.  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

04.04.26р.  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
 У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
 підпис замовника)