

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем

газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Любар

(місце складання)

№ 2

від « 02 » 04 20 26 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 20 23 року № 1941/40492 працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ "Газрозподільні мережі України"

майстер ЕМІТАР Бабич О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с-ще Любар, вул. Торквільська Максимчука В.М. 32

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Незадовільне лаковане покриття фасадного газопроводу

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідно відновити лаковане покриття фасадного газопроводу

Газові мережі придатні до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бабич О.В. Бабич

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.04.2026

(дата)

З актом ознайомлений:

Осадчук Г.Т. Осадчук
Соболевська О.В. Соболевська
Дермач Р.В. Дермач

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Реза С.В. Реза
02.04.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)