

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем

газопостачання у багатоквартирному будинку

(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Коростів  
(місце складання)

№ 11

від « 14 » 05 2026 року

Відповідно до договору від «      » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Дітомирська філія ТОВ "Газорозподільні мережі

Чернін" Коростівське ЧЕГГ.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № буди Заріччя 34.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потворнено лакофарбове покриття фасадного газопроводу.
- 2) Виявлено та усунуто 3 витіки газу, шурфа Ø20 на стояку
- 3) квартири №2, майже Ø20-гнз. на стояку квартир №2, 4.

За результатами обстеження здійснено несапціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити лакофарбове покриття фасадного газопроводу.
2. Виявлені витіки газу усунуто оператором ГРМ.
3. Газові мережі будинку придатні до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Коваленко В.В. 14.05.2026р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)